

Plats: Dafo Brand, Tyresö

Tid: 1 dag, 9.00 till ca 15.00 (totalt ca 5 timmar)

Syfte: Kursdeltagarna skall efter avslutad utbildning ha erhållit tillräcklig information om Dafos Forrex-system för att kunna utföra årlig service och driftsättning efter utlöst anläggning.

Program

9.00 - 9.15..... Samling och presentation

Innehåll: Presentation av deltagarna, företagspresentationer
Innehåll, tidsplanering

9.15 -9.45..... Genomgång av regelverk SBF128

Innehåll..... Regler för släcksystem
Krav på brandförebyggande åtgärder

9.45 - 10.15.... Forrex släcksystem typ SV-K

Innehåll..... Komponenter, systemuppbyggnad
Äldre systemtyper
Inkoppling centralapparat CB-02
Elscheman
Genomgång enligt serviceprotokoll
Förebyggande underhåll brandsäkerhet

10.15 - 10.30.. Rundvandring, kaffe

10.30 - 12.00.. Forts..släcksystem typ SV-K

12.00 - 13.00.. Lunch

13.00 - 14.00.. Vanliga fel och brister, felsökning

14.00 - 14.30.. Teoretiskt prov Dafo släcksystem för Buss

14.30 - 15.00.. Utvärdering och avslutning