



Säkra upp lokalen när brandlarmet inte är i drift

WES3 – temporärt brand- och utrymningslarm

När ett ordinarie brand- och utrymningslarm måste tas ur drift – vid renovering, service eller oförutsedda fel – får brandskyddet aldrig upphöra. Ett avbrott kan innebära stora risker både för människor, verksamhet och fastighet. WES3 erbjuder en stabil och flexibel temporär lösning: ett trådlöst, batteridrivet brand- och utrymningslarm som snabbt tas i bruk utan kabeldragning och som kan användas tills det permanenta systemet åter är i drift.

När passar WES3?

WES3 är utvecklat för situationer där verksamheten måste fortsätta utan att tumma på säkerheten:

- Planerad renovering eller ombyggnation där befintligt brandlarm tillfälligt kopplas bort.
- Akuta driftstopp eller felsökningar som kräver ett snabbt, tillförlitligt ersättningsystem.
- Etappvis arbete i större byggnader, såsom kontor, sjukhus, köpcentrum, skolor eller industrifastigheter.

Varför välja WES3?

WES3 kombinerar användarvänlighet med professionellt brandskydd. Systemet är EN54-25-kompatibelt, helt trådlöst och har upp till 3 års batteritid vid normal drift. Några viktiga egenskaper:

1. Connect-basstation med 4G

- Realtidsvarningar för larm och tekniska händelser
- Loggning via USB
- SMS-aviseringar till upp till 6 tel.nr
- Kan hantera upp till 999 enheter

2. Tillförlitlig detektion dygnet runt

- Rök- och värmedetektorer optimerade för tuffa miljöer
- Värmedetektor klass A2 (EN54-5) – aktivering vid 57°C
- Rökdetektion med dammtålig konstruktion

3. Robust och flexibel installation

- IP55-klassning gör systemet lämpligt för byggarbetsplatser och utsatta miljöer
- Fjärrövervakning via REACT-plattformen
- Möjlighet att integrera med befintliga system, exempelvis trådbundna brandlarm, BMS eller passerkontroll via Interface-modul

Viktiga förbehåll

- WES3 är avsett som temporärt brandskydd och ska alltid riskbedömas och projekteras utifrån den specifika miljön.
- Samordning med anläggarfirma, brandskyddsansvarig eller ansvarig projektledare rekommenderas.
- Hänvisa till och kontrollera aktuella regelverk, t ex AFS 2023:12, Boverkets brandskyddsregler och relevanta SBF-publikationer, i projekteringsfasen.

Så införs ett WES3-system

För att säkerställa rätt skyddsnivå behöver installationen vara strukturerad och dokumenterad. En typisk införandeprocess:

1. Inventering: Identifiera zoner, riskområden och utrymningsvägar. Välj rätt paketsnivå.

2. Installation: Placera och adressera enheter. Aktivera Connect och kontrollera radiotäckning (lägg till Link-enheter vid behov).

3. Dokumentation: Registrera systemet i REACT, uppdatera ritningar och listor. Informera all berörd personal om rutiner och larmsignaler.

4. Tester och löpande underhåll:

- 1 månad efter installation: rutininspektion
- Var 3:e månad: visuell inspektion
- Var 6:e månad: funktionsprov
- Årligen: rengöring (anpassas efter miljö och dammnivåer)

PAKET	INNEHÅLL	SYFTE	TYPISK PLACERING
Bas	Larmtryckknappar (siren+blxt) + Connect	Snabb utrymningslarmfunktion	Nödutgångar, trapphus, entréer
Utökat	Bas + rökdetektorer	Tidig branddetektering i utsatta utrymmen	Bodar, trapphus, maskinrum
Heltäckande	Utökat + fler detektorer/länkenheter	Maximal täckning i större/komplexa objekt	Utrymningsvägar, riskzoner

Behövs en temporär lösning?

Ska ni renovera, bygga om eller har fått ett oväntat driftstopp i ert ordinarie brandlarm? Boka en kort Teams-genomgång (25 eller 50 min) så tar vi fram rätt lösning för anläggningen.

