

Leverantör och brandsläckare

Fabrikat <i>Dafo Brand AB</i>	Telefon <i>08-506 405 00</i>	Benämning <i>Pulver 9 kg</i>	Artikelnummer <i>10-1009-20</i>	Modell <i>PD 9 G</i>
Tekniska frågor <i>Thomas Sparring</i>	Fax <i>08-506 406 99</i>	Godkännandenummer	Temperaturområde <i>-30 till +60°C</i>	Effektclass <i>55 A 233B C</i>
Funktionsprincip <input checked="" type="checkbox"/> Tryckladdad <input type="checkbox"/> Patron		Standard <i>SS EN3</i>	Certifiering <i>MPA, MED, Sjöfartsratt</i>	
Anmärkning				

Tekniska data - komponenter

Släckmedel <i>Glorex</i>	Mängd <i>9 kg</i>	Artikelnummer <i>17-0112-20</i>	Anmärkning <i>Alternativt Renex ABC Forte</i>	
Drivgas <i>Kvävgas N₂</i>	Fyllningstryck <i>15 bar</i>		Anmärkning	
Ventil <i>Klämventil, komplett</i>		Artikelnummer <i>14-0950-34</i>	Anmärkning <i>Inkl stigarrör</i>	
Manometer <i>Manometer</i>	Skala	Artikelnummer <i>14-1150-30</i>	Anmärkning	
Säkerhetsanordning <i>Sprängbleck</i>	Utlösningstryck	Artikelnummer <i>14-1140-30</i>	Anmärkning	
Munstycke <i>Slang</i>	Märkning	Artikelnummer <i>14-1185-30</i>	Anmärkning	
Andra vanliga reservdelar och tillbehör				
Benämning <i>Halspackning O-ring för ventilkägla</i>	Artikelnummer <i>14-1100-30 14-1113-30</i>	Benämning <i>Ventilkägla med gummikon</i>	Artikelnummer <i>14-1110-30</i>	
Anmärkning				

Serviceföreskrift

Service och utbytesintervall			
Del	Service- och utbytesintervall / åtgärd		
<input checked="" type="checkbox"/> Släckmedel	<i>Byte vid verkstadsgenomgång, 10 år</i>		
<input type="checkbox"/> Behållare			
<input checked="" type="checkbox"/> Slang	<i>Vid behov, t.ex då sprickor i ytterhöljet gör textilarmeringen synligt</i>		
<input checked="" type="checkbox"/> Halspackning...	<i>Byte vid omladdning</i>		
<input checked="" type="checkbox"/> Ventilspindel	<i>Modell med O-ring byts till modell med vulkad kon byts vid omladdning och verkstadsgenomgång Modell med vulkad kon byts vid verkstadsgenomgång</i>		
Speciella serviceanvisningar			
Åtdragningsmoment ventil	Åtdragningsmoment säkerhetsventil		
<i>55 – 110 Nm</i>	<i>12 ± 1 Nm</i>		
Anmärkning <i>För detaljerade anvisningar se instruktionsmanual.</i>			
Speciella säkerhetsföreskrifter			
<i>Inga utöver generella riktlinjer i instruktionsmanual.</i>			
Speciella miljöföreskrifter			
<i>Inga utöver generella riktlinjer i instruktionsmanual.</i>			

Fil PD 9 G	Godkänd TS	Version 1:6	Giltigt från 21-11-05	Sida 1 av 2
----------------------	----------------------	-----------------------	---------------------------------	-----------------------

Ändringar

Datum	Ändring	Införande		
		Ej krav	Årlig kontr.	Oml. / vgg
2019-10	<i>Ventilspindel byts till modell utan förnickling</i>			X
2016-01	<i>DNV-certifiering upphör. Ersätts av MPA-certifiering och märkning</i>	X		
2009-09	<i>Släckaren laddas med pulver typ Glorex istället för Glutex</i>	X		
2009	<i>Längd på ventilspindel ska kontrolleras vid årlig kontroll. Byt avtryckare vid behov. För vidare information se tekniskt meddelande 0901</i>		X	
2007	<i>Produktionen flyttas från Tyskland till Polen. Etikett ändras och får större dafo-märke. CE nr ändras från 0044 till 0045</i>	X		
2007-10	<i>Bärhandtag och avtryckare ändras från lackerade till rostfria. Mässingsventil förnicklas</i>	X		
2007-03	<i>Pulvret byts ut från Glutex till Glutex K. Klassningen är oförändrad</i>	X		
2003	<i>Ventilspindeln ändras från modell med vulkad kon till ventilspindel med O-ring</i>	X		

Fil PD 9 G	Godkänd TS	Version 1:6	Giltigt från 21-11-05	Sida 2 av 2
----------------------	----------------------	-----------------------	---------------------------------	-----------------------